



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону
(место составления акта)

«28» сентября 2017 г.

(дата составления акта)

12 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 48-2

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99, на основании распоряжения (приказа) №48-2 от «25» августа 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении:

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону».

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная) *

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19.09.2017 г. с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

28.09.2017 г. 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дней, 03 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 12 час. 00 мин.
01.09.2017 г. Фоменко Людмила Альбертовна *Л.А. Фоменко*

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович, старший инженер сектора ИИРПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области капитан внутренней службы А.Р. Чайников

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Фоменко Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
 - На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты объекта, в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.82 ч.2);
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1. ширина основного горизонтального участка путей эвакуации в свету менее 1,2 м, а именно 118 см. (выход из помещения № 4 наружу согласно технического паспорта) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 ч.2);
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1 ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету на 2 этаже менее 1,2 м, а именно 0,94 м. (выход из помещения № 1 согласно технического паспорта наружу) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 ч.2);
 - На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.1310.2009 п.4.3.4. высота пути эвакуации менее 2 м, а именно 1,8 м. (лестничная клетка) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53 ч.2);
 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (согласно протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 362-СО(н)/17 от 26.09.2017) (Правила противопожарного режима в РФ: п. 61);
 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (согласно протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 361-ПС(н)/17 от 26.09.2017 г.) (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

▪ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

▪ Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы об административном правонарушении №402-54/2017/1 от 28.09.2017 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении должностного лица – директора ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» Фоменко Людмилы Альбертовны, №402-55/2017/1 от 28.09.2017 г. по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону».

2. Предписание №48-2/ 1 / 1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «28» сентября 2017 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности 01.09.2018 г.

Подписи лиц проводивших проверку:



«28» сентября 2017 г.

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на 3 стр. со всеми приложениями получил(а):

директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» Фоменко Людмила Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» сентября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)