



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
344091, г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50. Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 48-2/1/1-2

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г. Ростова-на-Дону»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения №48-2 от «25» августа 2017 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Ростова-на-Дону», фактически осуществляющего деятельность по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 99.

Дата и время проведения проверки:

19.09.2017 г. с 12 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

28.09.2017 г. 11 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки составила: 02 дней, 03 час. 0 мин.

проверку проводил(а): Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович, старший инженер сектора ИИРПБ ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области капитан внутренней службы А.Р. Чайников

совместно с: Директором Фоменко Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
---------------	--	--	--------------------------------------	--

		(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты кабельные линии систем противопожарной защиты объекта, в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.82 ч.2	01.09.2018	
2	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1. ширина основного горизонтального участка путей эвакуации в свету менее 1,2 м, а именно 118 см.(выход из помещения № 4 наружу согласно технического паспорта)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.2	01.09.2018	
3	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.5.1.1 ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету на 2 этаже менее 1,2 м, а именно 0,94 м.(выход из помещения № 1 согласно технического паспорта наружу)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.2	01.09.2018	
4	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.1310.2009 п.4.3.4. высота пути эвакуации менее 2 м, а именно 1,8 м.(лестничная клетка)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 53 ч.2	01.09.2018	
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (согласно протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 362-СО(н)/17 от 26.09.2017)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.09.2018	
6	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	01.09.2018	

	пожарной сигнализации (согласно протокола ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области № 361-ПС(н)/17 от 26.09.2017 г.)			
--	--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



«28» сентября 2017 г.

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Ленинского отделения НДиПР отдела НДиПР по г.Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Химич Павел Павлович

Предписание на 4 стр. для исполнения получил:

директор ГБУСОН РО «СРЦ г. Ростова-на-Дону» Фоменко Людмила Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» сентября 2017 г.

(подпись)